



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA CEI 0-16

I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-16 ed. 2022-03				
Sez. A	Costruttore	Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A, Terranuova B.ni (AR), 52028, Italia		
	Tipo Apparecchiatura	Inverter fotovoltaico		
	Marca	ZCS AZZURRO		
	N. fasi	<ul style="list-style-type: none"> • Trifase con neutro • Trifase senza neutro Frequenza: 50 Hz Tensione (F-N)/(F-F): 230 V / 400 V		
	Energia primaria utilizzata	Solare		
	Modello del generatore	AZZURRO 3PH 250KTL-HV Z0	AZZURRO 3PH 320KTL-HV Z0	AZZURRO 3PH 350KTL-HV Z0
	Potenza Nominale	250000 W	320000 W	350000 W
	Il generatore:	<ul style="list-style-type: none"> • È idoneo per installazione in impianti con potenza inferiore o uguale a 400 kW • È idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 400 kW 		

Caratteristiche del convertitore statico				
Sez. B	Modello del convertitore statico	AZZURRO 3PH 250KTL-HV Z0	AZZURRO 3PH 320KTL-HV Z0	AZZURRO 3PH 350KTL-HV Z0
	Costruttore del convertitore statico	Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.		
	Versione firmware	V1.1.1		
	Potenza nominale del convertitore (P _{NINV})	250000 W	320000 W	350000 W

Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP)		
Sez. I	Metodo prescelto	Prove eseguite sotto sorveglianza di un ente certificatore
	Rapporti di prova (RdP)	230515BWA094-EG-IT-001
	Emessi da: Numero accreditamento: Rif. Ente accreditamento:	Laboratorio di esecuzione delle prove: Lysn-tci Technology Guangdong Co., Ltd. Accredитamento A2LA, no. 5200.02, Rif. DIN EN ISO/IEC 17025 <hr/> Prove eseguite sotto la sorveglianza di: Kiwa Primara GmbH Accredитamento DAkKS, no. D-ZE-12089-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065

Dichiarazione di conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-16:2022-03

Sez. L

Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, il sottoscritto, Fabrizio Bernini, in qualità di legale rappresentante della Società Zucchetti Centro Sistemi S.p.A., con sede in Via Lungarno 305/A, Terranuova Bracciolini (AR), 52028, Italia, P. IVA 01262190513, C.F. 03225010481, iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo con numero REA 94189 del 19/02/1996.

DICHIARA

che gli inverter di propria costruzione di cui alle precedenti sezioni sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma **CEI 0-16:2022-03; V1:2022-11; V2:2023-05**. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)

Terranuova Bracciolini, 17.09.2024

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

Fabrizio Bernini, CEO

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SpA
Via Lungarno, 305/A
52028 TERRANUOVA B.NI (AR)
P. I.V.A.: 01262190513



